



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

ПРОКУРАТУРА
БАКСАНСКОГО РАЙОНА

БАХЪСЭН
КУЕЙМ И ПРОКУРАТУРЭ

БАХСАН РАЙОННУ
ПРОКУРАТУРАСЫ

пр. Ленина, 71, г. Баксан, КБР, 361534

28.06.2024 № 6-16-2024

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений федеральных законов

Прокуратурой района во исполнение поручения прокуратуры республики совместно с сотрудниками ГИТ в КБР проведена проверка соблюдения трудового законодательства в МКДОУ «Детский сад» с.п. Кишпек (далее – ДС).

Проверкой установлено следующее.

В соответствии со ст. 214 Трудового кодекса Российской Федерации одной из обязанностей работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда является проведение специальной оценки условий труда (далее - СОУТ) в соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда. Правовые и организационные основы и порядок проведения специальной оценки условий труда установлены Федеральным законом от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" (далее - Закон N 426-ФЗ).

В силу ст. 214 ТК РФ, п. 1 ч. 2 ст. 4, ч. 1 ст. 8 Закона N 426-ФЗ обязанность по обеспечению проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах возлагается на всех без исключения работодателей и проводится на всех рабочих местах. В силу ч. 4 ст. 8 Закона N 426-ФЗ СОУТ на рабочем месте проводится не реже чем один раз в пять лет, если иное не установлено этим же федеральным законом. Применять общие нормы законодательства о специальной оценке условий труда в отношении государственных гражданских и муниципальных служащих у представителя нанимателя нет оснований. Поэтому в настоящее время также отсутствуют основания для обязательного проведения специальной оценки условий труда таких служащих (Письмо Минтруда России от 28.02.2018 N 15-1/В-573)

В нарушение вышеизложенного работодатель не обеспечил проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах.

В ДС неэлектрическому персоналу не присваивается 1 группа по электробезопасности.

В соответствии с требованиями п.1.4.4 Правил присвоения I группы по электробезопасности неэлектрическому персоналу проводится работником из числа электротехнического персонала с группой доступа по электробезопасности не ниже III.

1. Работники не прошли обучение по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве до допуска к самостоятельной работе.

В соответствии с требованиями п.2.2. Приказа Минтруда РФ от 15.12.2020 N 903Н, работники должны проходить обучение по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве до допуска к самостоятельной работе.

Электротехнический персонал кроме обучения оказанию первой помощи пострадавшему на производстве должен быть обучен приемам освобождения пострадавшего от действия электрического тока с учетом специфики обслуживаемых (эксплуатируемых) электроустановок.

2. Первая группа по электробезопасности присваивается не электротехническому персоналу после ежегодной проверки знаний безопасных методов работы по обслуживаемому оборудованию лицом, ответственным за электрохозяйство учреждения, или по письменному указанию руководителя лицом с группой по электробезопасности не ниже - третьей.

Присвоение первой группы оформляется в специальном журнале с подписью проверяемого и проверяющего.

В ДС неэлектрическому персоналу не присваивается I группа по электробезопасности.

В соответствии с требованиями п.1.4.4 Правил присвоения I группы по электробезопасности неэлектрическому персоналу проводится работником из числа электротехнического персонала с группой доступа по электробезопасности не ниже III.

Таким образом, директором ДС допущено нарушение требований действующего трудового законодательства, что недопустимо.

Условиями, способствующими нарушениям в сфере охраны труда, является ненадлежащая организация работы в данном учреждении, а также отсутствие контроля со стороны руководства за деятельностью подчиненных работников, ответственных в обозначенной сфере.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», -

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть представление с представителя прокуратуры района, заблаговременно известив о времени и месте его рассмотрения.

2. Принять меры к устранению выявленных нарушений закона, причин и условий им способствующих, недопущению их впредь.

4. Провести проверку по изложенным в представлении нарушениям и при наличии оснований рассмотреть вопрос об ответственности должностных лиц,

допустивших нарушение закона.

5. О результатах рассмотрения представления сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок в письменной форме.

Заместитель прокурора района
советник юстиции

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, positioned between the text on the left and the name on the right.

И.Л. Багова